



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

fax 42 253-90-90

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

2019-06-11
Wpłynęło dnia

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

Łódź, 416100

PPIS.HK.4550.66.155.2019.EDR

WG
11 VI 19

Łódź, dnia 21 maja 2019r.

dot. wodociągu publicznego
w Kaletniku

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki**

OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 i 1629) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej do badań jakości wody z sieci wodociągu publicznego w Kaletniku z dnia 26 kwietnia 2019r. Nr PSSE-OL-LHK/11/230/2019, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Kaletniku. Miejsce poboru: wewnętrzna instalacja wodociągowa w Szkole Podstawowej w Będzelinie, ul. Szkolna 10.

W zakresie parametrów fizycznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, smak, zapach, odczyn i przewodność elektryczną .

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, liczbę paciorkowców kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22°C.



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

niepodlega

POLEKA
STWARZANIE DOKRYCZANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Ze sprawozdania wynika, że w zakresie zbadanych parametrów woda z wodociągu publicznego w Kaletniku spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak wyżej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

fax 42 253-90-90

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

Wydrukowano dnia 2019-06-11 11:11

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

L. dz. 4162/2019

PPIS.HK.4550.66.154.2019.EDR

Łódź, dnia 21 maja 2019r.

dot. wodociągu publicznego
w Koluszkach

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki**

OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 i 1629) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych do badań jakości wody z sieci wodociągu publicznego w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2019r. Nr PSSE-OL-LHK/11/227/2019 i Nr PSSE-OL-LHK/11/228/2019 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Koluszkach. Miejsce poboru: wewnętrzna instalacja wodociągowa w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5 oraz w Szkole Podstawowej w Różyca, ul. Piotrkowska 11.

W zakresie parametrów fizycznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, smak, zapach, odczyn i przewodność elektryczną .

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, liczbę paciorkowców kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22°C.



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

niepodległa

POLSKA
STULECIE OŚWIĘTANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Ze sprawozdania wynika, że w zakresie zbadanych parametrów woda z wodociągu publicznego w Koluszkach spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak wyżej.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi**

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

fax 42 253-90-90

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

wypłynęło dnia ...2019..:06...1.1

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

dz.4163 z.o.

PPIS.HK.4550.66.153.2019.EDR

Łódź, dnia 21 maja 2019r.

dot. wodociągu publicznego
w Stefanowie Długim

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 i 1629) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej do badań jakości wody z sieci wodociągu publicznego w Stefanowie Długim z dnia 26 kwietnia 2019r. Nr PSSE-OL-LHK/11/229/2019, przeprowadzonego przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Stefanowie Długim. Miejsce poboru: wewnętrzna instalacja wodociągowa w Sklepie, Stefanów Dłgie 38.

W zakresie parametrów fizycznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, smak, zapach, odczyn i przewodność elektryczną .

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, liczbę paciorkowców kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22°C.



Ze sprawozdania wynika, że w zakresie zbadanych parametrów woda z wodociągu publicznego w Stefanowie Długim spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r.poz.2294).

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak wyżej.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk

Łódź, dnia 21 maja 2019r.

UJ

Kierownik Biura Sanitarno-Epidemiologicznego
Urząd Miejski w Stefanowie Długim
ul. Wolności 1
53-400 Stefanów

Wzyskiło dnia 2019-05-17
KSGK sp. z o.o. Stefanów
ul. Wolności 1
53-400 Stefanów



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10

Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96

Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10

fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11

Oddział Nadzoru Epidemiologicznego

Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Sekcja Służb Pracowniczych

NIP: 729-24-07-981

www.psselodz.pl

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,

Żywienia i Produktów Kosmetycznych

Graniczny Punkt Kontroli

Oddział Nadzoru Higieny Pracy

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

REGON: 471570221

e-mail: psse@psselodz.pl

Wpłynęło dnia2019.-06-..11

KPGK Sp. z o.o. Koluszki

4164 e.w. dz.

PPIS.HK.4550.66.146.2019.EDR

dot. wodociągu publicznego

w Gałkowie Dużym

Łódź, dnia 21 maja 2019r.

**Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.**

ul. Mickiewicza 4

95-040 Koluszki

OCENA

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz.59) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 i 1629) oraz § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych do badań jakości wody z sieci wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym z dnia 26 kwietnia 2019r. Nr PSSE-OL-LHK/11/231/2019 oraz z dnia 30 kwietnia 2019r. Nr PSSE-OL-LHK/11/260/2019, przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniach 23 i 29 kwietnia 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koluszkach pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym. Miejsce poboru: wewnętrzna instalacja wodociągowa w Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym, ul. Dzieci Polskich 14.

W zakresie parametrów fizycznych i organoleptycznych oznaczono: mętność, barwę, smak, zapach, odczyn i przewodność elektryczną .

W zakresie parametrów mikrobiologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, Escherichia coli, liczbę paciorkowców kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22°C.



niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

W próbce wody pobranej w dniu 23 kwietnia 2019r z sieci wodociągowej stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej mętności (wartość oznaczona 4,3 NTU, wartość zalecana do 1 NTU). Wyżej wymienione przekroczenie nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wody i zostało skutecznie usunięte w wyniku przeprowadzonych działań naprawczych przez producenta wody, co potwierdziło badanie wody z dnia 29.04.2019r.

W zakresie pozostałych zbadanych parametrów organoleptycznych, fizycznych i mikrobiologicznych jakość wody z wodociągu publicznego w Gałkowie Dużym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jędrzejczyk