



TYP	I					II				III			IV			V					Siła działająca do pierwszego rurociągu Pp
ŚREDNICA mm	A	B	C	D	L	A	B	D	L	A	D	L	A	D	L	A	B	D	E	L	
	cm					cm				cm			cm			cm					kg
32-50	30	15	28	13	81	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	15	13	28	53	155
65-80	30	18	32	13	88	30	15	13	53	30	13	88	30	13	68	30	18	13	28	53	250
100	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	335
125	30	18	32	13	88	30	18	13	56	30	13	88	30	13	68	30	18	13	32	56	425
150	30	22	40	16	103	30	22	16	63	30	16	91	30	16	71	30	22	16	40	63	685

INWESTOR:	Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4			
TEMAT INWESTYCJI:	Przebudowa oraz budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do istniejącego i projektowanych budynków przy ul. Sikorskiego w Koluszkach			SKALA: -----
TREŚĆ RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ PODPORY STAŁEJ			NR RYSUNKU: 19
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	07.2019	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	07.2019	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	07.2019	