

UWAGI:

1. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Opracowanie sporządzono na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonawca nie odpowiada za rozbieżności ze stanem faktycznym.
3. Poszczególne elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji.
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
5. Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
6. Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wklejanych z kotwami A4, oraz separować od podłoża przekładkami z HDPE ~#6 – 8mm. Połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem. W przestrzeni zbiornika stosować materiały montażowe i pomocnicze wyłącznie z atestem PZH.
7. Rurociągi stalowe, ułożone w ziemi, zabezpieczyć powłokami bitumicznymi.
8. Otwory do montażu rurociągów techologicznych wykonać jako wiercone. Przejścia uszczelnić – uszczelnienia łańcuchowe ze śrubami A4.
9. Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
10. Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych dla temperatury medium +40°C. Obejmy ze stali nierdzewnej 0H18N9
11. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.

ZAMAWIAJĄCY: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-400 Koluszki, ul. Mickiewicza 4		WYKONAWCA: Biuro Doradztwa Technicznego PROJAD ul. Okrzei 24/1, 03-710 Warszawa		
Tytuł projektu: Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatnioną wodę na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach		Projektant: mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK	Podpis:	Nr uprawnień: MAZ/0218/POOS/07
		Opracował:	Podpis:	Nr uprawnień: ---
Adres inwestycji: Stacja Uzdatniania Wody 95-400 Koluszki, ul. Polna	Działka ewid.: nr 21 obręb Miasto Koluszki jedn. ewid. Miasto Koluszki	Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej DROŻDŻ	Podpis:	Nr uprawnień: St-197/89
		Zatwierdził: ---	Podpis:	Nr uprawnień: ---
Tytuł rysunku: ZBIORNIK RETENCYJNY Z-3 Widok boczny		Wersja: 01 / Faza: PB / Branża: TECHNOLOGIA		Nr umowy: 01/KOL/2021
		Arkusz: A-3 / Skala: 1:100 / Nr rysunku: PAB-04.00		Data: 06.2021