

UWAGI:

1. Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Opracowanie sporządzono na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonawca nie odpowiada za rozbieżności ze stanem faktycznym.
3. Poszczególne elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji.
4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
5. Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
6. Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów wklejanych z kotwami A4, oraz separować od podłoża przekładkami z HDPE ~#6 – 8mm. Połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem. W przestrzeni zbiornika stosować materiały montażowe i pomocnicze wyłącznie z atestem PZH.
7. Rurociągi stalowe, ułożone w ziemi, zabezpieczyć powłokami bitumicznymi.
8. Otwory do montażu rurociągów techologicznych wykonać jako wiercone. Przejścia uszczelnić – uszczelnienia łańcuchowe ze śrubami A4.
9. Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
10. Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych dla temperatury medium +40°C. Obejmy ze stali nierdzewnej 0H18N9
11. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.

ZAMAWIAJĄCY:
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-400 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

WYKONAWCA:
Biuro Doradztwa Technicznego PROJAD
ul. Okrzei 24/1,
03-710 Warszawa

Tytuł projektu:
Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatnioną wodę na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach

Projektant: mgr inż. Tomasz WŁODARCZYK — Podpis: — Nr uprawnień: MAZ/0218/POOS/07
Opracował: — Podpis: — Nr uprawnień: ---
Projektant sprawdzający: mgr inż. Andrzej DROŻDŻ — Podpis: — Nr uprawnień: St-197/89
Zatwierdził: --- — Podpis: — Nr uprawnień: ---

Adres Inwestycji: **Stacja Uzdatniania Wody 95-400 Koluszki, ul. Polna**
Działka ewid.: **nr 21** obręb **Miasto Koluszki** jedn. ewid. **Miasto Koluszki**

Tytuł rysunku: ZBIORNIK RETENCYJNY Z-3
Rzut

Wersja:	Faza:	Branża:	Nr umowy:
01	PB	TECHNOLOGIA	01/KOL/2021
Arkusz:	**Skala:**	**Nr rysunku**	**Data:**
A-3	1:100	PAB-03.00	06.2021